

Sotaren Sandher & Co

Industrigatan 2
386 32 Färjestaden
Telefon: 0485-77728
Mail: dinsotare@gmail.com

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Utskrivningsdatum

220909

Protokollsnummer

22-BP263

Folionr

V00465300

22-0257

Ägare (namn och postadress)

ANDER KRISTINA

VIVEVÄGEN 10
386 96 FÄRJESTADEN

Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc) TVETA 1:21	Adress VIVEVÄGEN 10
Beskrivning (bostadshus, kontor etc) BOSTADSHUS	Besiktningen avser ☐ nybyggnad ☐ ändring ☒ NYINSTALL
Byggfirma/kvalitetsansvarig	

Täthetsprovning/besiktning rökkanal, avgaskanal, ventilation

Provningen utförd (avslutad) den 220908	Provningen omfattar Rökkanal till: BRASKAMIN JÖTUL 602 ECO		
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen ☐ förmärktes ☒ förmärktes ej	Skorstensens material NVI 3000	Skorstenshöjd, meter CA 4 M	Över(under)tryck Pa 19
Angränsande kanaler ☐ finns ☒ finns ej	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig ☐ äga normal täthet ☐ ej äga normal täthet		
Röktrycksprovningen enligt byggvägledning 6, BBR 5:435 ☒	Luftbehandlingsinstallation ☐ S ☐ F ☐ FT ☐ FTX ☐ Inreglerad den		
Besiktningens datum 220908	Takskyddsanordningar ☒ utan erinran ☐ med erinran	Var bjälklag besiktningsbart? ☒ Ja ☐ Nej	

Utlåtande

BESIKTNING AV LOKALELDSTAD OCH RÖKKANAL ENLIGT OVAN.
INGA ANMÄRKNINGAR.

Protokoll översänt till

☒ byggnadsnämnd ☒ fastighetsägare ☐ kvalitetsansvarig ☐

☒ Eldstäder ☒ rök- ☐ avgas- ☐ im- ☐ vent.-kanaler har undersökts ☒ utan erinran ☐ med erinran enl. ovan



Björn Sandher
Skorstensfejarmästare

MATS ABRAHAMSSON