



Sotaren Sandher & Co
Industrigatan 2, 386 32 Färjestaden
Telefon: 0485-77728

BESIKTNINGSPROTOKOLL

Utskrivningsdatum	161020	Protokollsnummer	16-BP220
Folionr	V00285800		16-0200

Agare (namn och postadress)

STRÖM ÅSA

BERGVÄGEN 3
386 93 FÄRJESTADEN

Fastighet mm

Beteckning (kvarter, tomtnummer etc)	Adress
Beskrivning (bostadshus, kontor etc)	BESIKTNINGEN AVSER
Byggfirma/kvalitetsansvarig	

BETECKNING: BERGVÄGEN 3
BESKRIVNING: BOSTADSHUS
BYGGFIRMA: nybyggnad ändring NYINSTALL.

Tätetsprovning/besiktning rökkanal, avgaskanal, ventilation

Provningen utförd (avslutad) den	Provningen omfattar		
161013	Rökkanal till: ÖPPEN SPIS MED INSATS		
Rök eller os i till den undersökta kanalen angränsande utrymmen	Skorstens material	Skorstenshöjd, meter	Över(under)tryck Pa
<input type="checkbox"/> förmärktes <input checked="" type="checkbox"/> förmärktes ej	STÅL	CA 6 M	18 PA
Angränsande kanaler	Skiljeväggarna till angränsande kanaler visade sig		
<input type="checkbox"/> finns <input type="checkbox"/> finns ej	<input type="checkbox"/> äga normal täthet <input type="checkbox"/> ej äga normal täthet		
Röktrycksprovningen enligt byggvägledning 6, BBR 5:435	Luftbehandlingsinstallation		Inreglerad den
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> F <input type="checkbox"/> FT <input type="checkbox"/> FTX		<input type="checkbox"/>
Besiktningens datum	Takskyddsanordningar	Var bjälklag besiktningsbart?	
161013	<input checked="" type="checkbox"/> utan erinran <input type="checkbox"/> med erinran	<input checked="" type="checkbox"/> Ja <input type="checkbox"/> Nej	

Utlåtande

ELDSTAD:
NYINSTALLERAD KEDDY SPISINSATS I BEFINTLIG ÖPPEN SPIS.

Protokoll översänt till
 byggnadsnämnd fastighetsägare kvalitetsansvarig

Eldstäder rök- avgas- im- vent.-kanaler har undersökts utan erinran med erinran enl. ovan

Björn Sandher
Skorstensfejarmästare

MIKAEL GUSTAFSSON