



BESIKTNINGSUTLÅTANDE

Utskrivningsdatum 050504

Nummer 05-BU70

0345910

Ägare: BACKSTRÖM ANNIKA
VEGAGATAN 11
392 35 KALMAR

FASTIGHET

Beteckning
Adress PARBOÄNG
Typ av byggnad BOSTAD
Ansvarig arbetsledare
Beställare BACKSTRÖM ANNIKA

TÄTHETSPROVNING AV RÖK & AVGASKANAL

Täthetsprovning utförd den 050503
Provnigen omfattar kanal till KÖKSSPIS+KAMIN
Provnigen utförd enligt BBR
Skorstenens höjd i meter 4
Skorstenens material TEGEL
Övertryck vid provningen i Pa vp 12
Rök eller os i angränsande utrymmen FÖRMÄRKTES EJ
Angränsande kanaler FINNS
Skiljevaggarna till angränsande kanaler NORMAL TÄTHET

VENTILATIONSANLÄGGNING

Typ av fläkt/växlare
Placering
Provnigen utförd den
Mättningsprotokoll nr

SÄRSKILDA IAKTTAGELSER

BJÄLKE VAR PLACERAD MOT RÖKKANALEN SÖDRA SIDAN I VINDEN.

UTLÅTANDE

Besiktningen avser
Besiktningen utförd 050503
Besiktn. utförd av J-E MATSSON

Jan-Erik Matsson
Skorstensfejarmästare

Mörbylånga Sotningsdistrikt AB

05-0225

Kantarellgatan 17, 386 32 Färjestaden
Tel 0485-39366